



Znak sprawy: ZP/23/2020

Słupsk, dnia 13.11.2020 r.

Zgodnie z rozdzielnikiem

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Słupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn: "Zintegrowane wirtualnie Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe" w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nr zamówienia: ZP/23/2020.

I. Zamawiający, Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

### **Pytanie nr 1**

„Proszę o informację czy dla budynku położonego przy ulicy Westerplatte opracowana została ekspertyza p.poż sposobów zabezpieczania budynku oraz jakie zabezpieczenia zostały wykonane w w/w budynku. Informacja powyższa jest konieczna w celu właściwego wyboru zabezpieczeń p.poż projektowanej serwerowni.”

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, iż dla budynku położonego przy ul. Westerplatte nie opracowano ekspertyzy p.poż. W budynku znajdują się następujące systemy zabezpieczeń p.poż.: CSP (centrala sygnalizacji pożarowej), czujki p.poż. na korytarzach i w pomieszczeniach (również w pomieszczeniu serwerowni), klapy dymowe. Doboru właściwego zabezpieczenia p.poż. pomieszczenia serwerowni powinien dokonać projektant dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnym zakresem wiedzy technicznej.

### **Pytanie nr 2**

„Czy zostało dokonane odstępianie od warunków technicznych dotyczące usytuowania pomieszczeń na stały pobyt ludzi poniżej poziomu gruntu w budynku Herbarium?”



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, wskazuje iż nie zostało wykonane odstępnie od warunków technicznych dotyczące usytuowania pomieszczeń na stały pobyt ludzi poniżej poziomu gruntu. Odstąpienie takie Wykonawca powinien uzyskać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 3**

„Prosimy o wyjaśnienie kwestii przełożenia fosy”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z koncepcją istniejącą fosę należy powiększyć poprzez przedłużenie jej wzdłuż elewacji budynku, pogłębienie i wykonanie nowej posadzki i ścian fosy. Jednocześnie związana z tymi pracami jest rozbiórka istniejących schodów oraz budowa nowych schodów zewnętrznych. Powiększenie fosy jest działaniem mającym zlikwidować zagłębienie pomieszczeń w terenie umożliwiając zakwalifikowanie pomieszczeń jako przeznaczonych na pobyt ludzi.

**Pytanie nr 4**

„Czy w ofercie należy wyceniać schodołaz?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, iż w ofercie nie należy wyceniać schodołazu.

**Pytanie nr 5**

„Czy w ofercie należy wyceniać montaż regałów samojezdnych? Jeśli tak to proszę o podanie ilości i parametrów regałów.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, iż w ofercie należy wycenić zakup i montaż regałów jezdnych.

Regały jezdne, dwustronne - 9 sztuk, o wymiarach: wysokość 220 cm, głębokość 2x45 cm, szerokość 295 cm.

**II.** Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

a) Pkt 18.14.SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk oraz oznaczona napisem: „**Oferta na przetarg nieograniczony: ”Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Słupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w**



**pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj, z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 20 listopada 2020 roku do godziny: 12:00”.**

b) Pkr 19.1. i 19.2. SIWZ, które otrzymują brzmienie:

19.1. Ofertę należy złożyć w **siedzibie Zamawiającego** tj. Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk, pokój nr 35 nie później niż do dnia **20 listopada 2020 roku do godz. 12:00.**

19.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **20 listopada 2020 roku o godz. 12.30**, w siedzibie Zamawiającego tj. Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk, pokój nr 59.

Zamawiający wskazuje, iż ww. wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ, zostają bez zmian.

**III.** W związku ze zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.10.2020 roku. Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2020 roku.

**KIEROWNIK**  
**Biura ds. Funduszy Zewnętrznych**  
**mgr Emilia Simonowicz**

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

Otrzymują:

- Wykonawca składający zapytanie;  
- Strona internetowa Zamawiającego;  
- ad acta.