

Mikołów, 22 marca 2017r.

nr ref. 7/U/2017

Uczestnicy postępowania


Dotyczy: przetarg nieograniczony- na wykonanie modernizacji automatyki sterowania kotłami K1 i K3.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- teść w załączeniu.
Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zastosowanie automatyki zabezpieczeniowej zgodnej z bieżącymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Należy również zapewnić odbiór modernizowanej automatyki przez ww. Urząd.

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk



Biuro Inżynierskie Softechnik



2010T
22.03.2017

Wrocław, dnia 21 marca 2017

L.dz.: 082/03/SPK-L/2017

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
fax. (032) 218 05 53

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 7/U/2017

W związku z postępowaniem przetargowym nr 7/U/2017 prosimy o informacje dotyczące uszczegółowienia zakresu zamówienia. Według naszej wiedzy przy modernizacji układu automatyki kotła automatyka zabezpieczeniowa powinna zostać dostosowana do aktualnie obowiązujących wymogów oraz norm.

1. Prosimy o potwierdzenie, czy zadanie ma obejmować wyposażenie systemu automatyki kotłów w automatykę zabezpieczeniową, czy jest poza zakresem niniejszego zadania?

Z poważaniem

Biuro Inżynierskie Softechnik
Starszy Projektant

Aleksander Polakowski