



Mikołów, 22 marca 2017r.

nr ref. 7/U/2017

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony- na wykonanie modernizacji automatyki sterowania kotłami K1 i K3.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Weść w załączeniu.  
Zamawiający informuje, że obecna szafa pomiarowa znajdująca się w pomieszczeniu palaczy może zostać zaadaptowana do nowej automatyki. Ocenienie zasadności wykonania nowych szaf sterowniczych na hali kotłów leży w gestii Wykonawcy.

SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

**Sekretariat**2P-10T  
22.03.2017**Od:** Wojciech Polak [uster@telvinet.pl]**Wysłano:** 22 marca 2017 12:34**Do:** sekretariat@zim.com.pl**Temat:** Modernizacja sterowania kotłów

Czy w zakresie zamówienia przyjęto domyślnie wydzielenie sterowania każdego pieca zlokalizowanego w odrębnej szafie sterowniczej w hali kotłów wraz z przeniesieniem okablowania związanych z tym obwodów pomiarowych i likwidacją starych szaf z przestarzałą i nieczynną aparaturą ?

Ne wynika to ze specyfikacji technicznej zapytania ofertowego, wpływa to na koszty, które ostatecznie zdecydują o wyborze oferty ?

*Pozdrowienia*

Wojciech Polak

[uster@telvinet.pl](mailto:uster@telvinet.pl)