

Mikołów, 23 marca 2017r.

nr ref. 8/U/2017

Uczestnicy postępowania**Dotyczy:** przetarg nieograniczony- na wykonanie modernizacji rusztu kotła WR-10.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.
Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie tej rusztowiny.

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Sekretariat**Od:** Dariusz Kurowski [dkurowski@remokotly.pl]**Wysłano:** 23 marca 2017 10:13**Do:** sekretariat@zim.com.pl**Temat:** Rusztowina**Ważność:** Wysoka

Dzień dobry,

Do Pana Michała Adamika.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „Wykonanie modernizacji rusztu kotła WR-10” proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Czy dla realizacji zadania Zamawiający dopuszcza zastosowanie rusztowiny 1,5%Cr wg PN 89/H-01565?

Z poważaniem

Dariusz Kurowski
Specjalista ds. Nowych Technologii
dkurowski@remokotly.pl

tel. 022/879-11-21

fax.022/673-43-10

✘	Opis:	„REMO-KOTŁY MALITA” Sp. z o.o.
	Opis:	04-403 Warszawa
	Kopia	ul. Dziewosłęby 9
	Logo_	www.remokotly.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
KRS: 0000054450,
NIP: 952 18 75 964,
Kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 PLN

