

Mikołów, 24 marca 2017r.

nr ref. 8/U/2017

Uczestnicy postępowania**Dotyczy:** przetarg nieograniczony- na wykonanie modernizacji rusztu kotła WR-10.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.
Zamawiający informuje, że w zakres szyny jezdni dolnej wchodzi ceowniki umieszczone w poprzek rusztu, a także rolki prowadzące ruszt.

**SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

20+DT
24032017**Sekretariat****Od:** Kamil Trudnos [k.trudnos@zuk.com.pl]**Wysłano:** 24 marca 2017 07:19**Do:** sekretariat@zim.com.pl**Temat:** dot. postępowania nr ref. 8/U/2017

Witam

W nawiązaniu do ogłoszonego Przez Państwa postępowania pn „Wykonanie modernizacji rusztu kotła WR-10 proszę o wyjaśnienie co rozumią Państwo jako „szynę jezdni dolnej”?
Czy są to tylko ceowniki umieszczone w poprzek rusztu?

Z góry dziękuje za odpowiedz

Z poważaniem

Kamil Trudnos

Referent ds. Handlowych

+48 41 374 10 16

+ 48 601 396 759

k.trudnos@zuk.com.pl cid:image002.jpg@01D1E

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.

ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków

tel: (41) 374-10-16, fax: (41) 374-17-12, www.zuk.com.pl, zuk@zuk.com.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300.

Kapitał zakładowy 1.531.288,60 zł wpłacony w całości.

NIP 6580001142, REGON 290552938