

Mikołów, 24 maja 2019r.

nr ref. 8/D/2019
Nr sprawy ZP.262.27.2019

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na przebudowę/modernizację oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych etap II – modernizacja systemu AKPiA na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania (treść w załączeniu).

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1.Oprogramowanie SCADA, program RELIANCE 4.Typ oprogramowania CONTROL. Licencja z 500 zmiennych, wolnych 98 zmiennych.

Ad.2.Istniejący system SCADA na oczyszczalni ścieków „CENTRUM” jest objęty gwarancją i serwisem w zakresie wykonanej modernizacji bioreaktorów i systemu napowietrzania. Generalnym Wykonawcą była firma „INSTAL” Kraków S.A., ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków.

Ad.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy, na potrzeby realizacji zadania, kody dostępu, hasła, źródła oprogramowania, dokumentację istniejącego systemu SCADA i AKPiA.

Ad.4. W opisie przedmiotu zamówienia został określony zakres co do dostaw. Zakres przetargu nie obejmuje dostaw urządzeń technologicznych tj. pompy, zasuwy, zgarniacze.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia celem wykazania spełnienia warunku. W pkt 4.1. ogłoszenia jest mowa o „dokumentach potwierdzających, że dostawy zostały zrealizowane należycie”, dokumentami takimi są np. referencje, protokół odbioru.

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 4.1. ogłoszenia (...) w okresie 3 ostatnich lat (...).

Ad. 7. Zamawiający informuje, że zmienił termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert: do 31.05.2019r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31.05.2019r. o godz. 11:15

**SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Zamówienia publiczne ZIM

Od: Sylwia Grzęda <sylwia.grzeda@medas.com.pl>
Wysłano: czwartek, 23 maja 2019 10:54
Do: zamowienia@zim.com.pl
DW: Dariusz Tyrąła; Adam Klaczyński
Temat: Pytania do przetargu - Nr sprawy ZP.262.27.2019



Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przetargiem pod nazwą: „Modernizację systemu AKPiA na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu”

zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaki system SCADA pracuje obecnie na oczyszczalni ścieków "Centrum" w Mikołowie? Prosimy o podanie nazwy oprogramowania, typu licencji, ilości wolnych zmiennych możliwych do zdefiniowania?
2. Czy istniejący system SCADA oczyszczalni ścieków "Centrum" w Mikołowie jest objęty opieką gwarancyjną lub stałą opieką serwisową? Jeśli tak, to przez jaką firmę?
3. Czy zamawiający udostępni Wykonawcy, na potrzeby realizacji zadania, kody dostępu, hasła, źródła oprogramowania, dokumentację istniejącego systemu SCADA i AKPiA?
4. W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie urządzeń, tylko w kilku urządzeniach wpisano w uwagach -istniejące. Czy należy rozumieć, że pozostałe urządzenia (pompy, zasuwę nożowe, zgarniacze itp.) należy dostarczyć?
5. Prosimy o wyrażenie zgody by w ramach potwierdzenia wykonania dostaw - wykonawca mógł na tym etapie złożyć oświadczenie, a nie tylko referencje. Tak sformułowane wymaganie utrudnia możliwości wykazania posiadanego doświadczenia (krótki termin złożenia ofert uniemożliwia pozyskanie stosownych referencji).
5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w ogłoszeniu w punkcie 4.1 (...) w okresie 3 ostatnich lat na - w okresie 5 ostatnich lat.
6. Ze względu na krótki termin złożenia oferty, w celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 07.06.2019r.

--

Pozdrawiam
Sylwia Grzęda

tel. 693 687 443
sylwia.grzeda@medas.com.pl

Medas Sp. z o.o.
ul.Gajowa 16
40-721 Katowice
tel. 32 201 16 46
www.medas.com.pl
NIP: 634-013-51-62
Regon: 270538606
KRS: 0000124736
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN