

Mikołów, 4 listopada 2019 r.

nr ref. 13/D/2019

Znak sprawy: ZP.262.54.2019

Uczestnicy postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z art. 70³ Kodeksu Cywilnego zawiadamiamy, że w przetargu nieograniczonym- pisemnym na dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu na teren Oczyszczalni Ścieków Centrum przy ul. Dzieńdziela 50 w Mikołowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

**„KORONA JV” Sp. z o.o.
Ul. Przy Bażantarni 11
02- 793 Warszawa
Cena: 12,70 zł netto**

Oferta otrzymała 100 pkt

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM	KORONA JV SP. Z O.O.
Liczba pkt w kryterium <i>cena</i> (waga 50%)	50 pkt
Liczba pkt w kryterium <i>Uzyskany efekt</i> (waga 25%)	25 pkt
Liczba pkt w kryterium <i>Koszt uzyskania efektu</i> (waga 25%)	25 pkt
PUNKTY	100 pkt

Podczas próby technologicznej osiągnięty został, wymagany przez Zamawiającego, efekt odwodnienia osadu z zastosowaniem polielektrolitu, t.j. 21,13% s.m. osadu.

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

W postępowaniu została złożona jedna oferta