



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołów, 3 stycznia 2020r.

nr ref. 28/U/2019

Znak sprawy: ZP.262.64.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na serwis i utrzymanie systemu monitoringu sieci wod.-kan. oraz monitoringu sieci ciepłowniczej

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego przetargu- treść w załączeniu.

Zamawiający przewiduje włączenie maksymalnie dwóch punktów w okresie trwania umowy. Punkty pomiarowe będą dotyczyły wykonania wizualizacji punktu z przepływomierzem w istniejącym systemie SCADA w zakładce „Punkty z przepływomierzem” (wizualizacja powinna zawierać takie parametry jak raporty dobowe przepływu, raporty miesięczne przepływu, nocne przepływy, wykres przepływu, analogicznie do istniejących wizualizacji).

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk



27, DT, 8, DT
02.01.2020

Zamówienia publiczne ZIM

Od: Marcelina Jaśkiewicz <marcelina.jaskiewicz@aquard.pl>
Wysłano: wtorek, 31 grudnia 2019 12:12
Do: zamowienia@zim.com.pl
Temat: Pytania do przetargu: Serwis i utrzymanie systemu monitoringu sieci wod.-kan. oraz monitoringu sieci ciepłowniczej



Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. W ślad za odpowiedzią na pytanie nr 13: Prosimy o określenie ilości i typów punktów pomiarowych do ujęcia w ryczałtowej wycenie usługi dodawania wizualizacji pracy nowych punktów do istniejącego systemu SCADA Zamawiającego.

Pozdrawiam,
Marcelina Jaśkiewicz
Młodszy specjalista ds. administracji i telemetrii
tel. +48 85 67 49 445



AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
NIP: 525-22-62-044
Oddział w Białymstoku
ul. Hetmańska 103
15-727 Białystok