

Mikołów, 5 marca 2020r.

nr ref. 4/RB/2020  
Znak sprawy: ZP.262.13.2020

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego- pisemnego na budowę sieci wodociągowej w ul. Podgórnej zawartej w projekcie Biura projektów PWN INŻ. z Gliwic dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Podgórnej w Mikołowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego przetargu- treść w załączeniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uwzględnić w wycenie roboty ziemne wykonywane w gruntach kategorii VI-VII zgodnie z dokumentacją geotechniczną. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy

SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr inż. Katarzyna Włodarczyk



## Zamówienia publiczne ZIM

**Od:** jkm jkm <jkmmikolow@gmail.com>  
**Wysłano:** środa, 4 marca 2020 10:12  
**Do:** zamowienia@zim.com.pl  
**Temat:** 4/RB/2020

ZP+DIR  
04.03.2020



Dzień dobry,

dotyczy: **budowy sieci wodociągowej w ul. Podgórnej w Mikołowie**. Znak sprawy: ZP.262.13.2020

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie roboty ziemne wykonywane w gruntach kategorii VI-VII zgodnie z dokumentacją geotechniczną (otwory wierceń nr 7,8,10,11) pomimo, że w przedmiarze przedstawiono jedynie roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV?

Pozdrawiam serdecznie  
Renata Nowak  
tel. 515 03 05 06

JKM Sp. z o. o.  
43-190 Mikołów, Skalna 6/12  
Tel. 32 707 21 41, fax 32 707 30 50  
Numer KRS 0000355712, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD w KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS, Prezes Zarządu - Dariusz Marciniak, Kapitał Zakładowy 50 000 zł - w całości opłacony, NIP 6252415784, Regon 241578821