

Mikołów, 19 maja 2020r.

nr ref. 12/D/2020
Znak sprawy: ZP.262.34.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostarczenie i zamontowanie zasobników c.w.u. i pomp w pomieszczeniach wymiennikowni zlokalizowanych w budynkach os. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.

Zamawiający informuje, że zmienił n/w zapis:

Parametry pomp:

- typ: 25-60
- długość korpusu pompy: 180 mm
- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- pompa dopuszczona do montażu w układzie ciepłej wody użytkowej
- max. temp. pracy (min. 105 °C)
- korpus pompy: stal nierdzewna lub mosiądz
- układ sterowania: elektroniczny

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

ZP+DT
18.05.2020

KANCELARIA Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie WPLYNĘŁO DNIA 18.05.2020 L.dz.4401. PodpisDępy.....
--

Zamówienia publiczne ZIM

Od: Arkadiusz Kowalczyk <arkadiusz.kowalczyk@aceinstal.pl>
Wysłano: piątek, 15 maja 2020 15:30
Do: zamowienia@zim.com.pl
Temat: Przetarg nieograniczony-pisemny na dostawę zasobników C.W.U i Pomp

Szanowni Państwo,

Zapoznałem się z dokumentacją tego zadania i mam pewne wątpliwości co do zapisu odnośnie pomp do CWU.

Są jakby sprzeczne dane, z jednej strony podane jest, że pompa powinna być dopuszczona do montażu w instalacji CWU,

z drugiej strony korpus ma być żeliwny.

Jedno wyklucza drugie, do CWU powinny być zastosowane pompy z korpusami ze **stali nierdzewnej**, do CO stosuje się korpusy z żeliwa.

Proszę o odpowiedź z jakimi korpusami pompy mam zaoferować?

Poniżej obraz z zapisu w dokumentacji:

Strona 5 z 7

Parametry pomp:

- typ: 25-60
- długość korpusu pompy: 180 mm
- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- pompa dopuszczona do montażu w układzie ciepłej wody użytkowej
- max. temp. pracy (min. 105 °C)
- korpus pompy: żeliwo szare
- układ sterowania: elektroniczny

--

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards / Cordialement

Arkadiusz Kowalczyk

tel. 887881500

ACE Instal Sp. z o.o.
ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice

NIP 726-263-99-65 . Regon 101061897
KRS 0000386127 Sąd Rejonowy w Kwtowice-Wschód
Kapitał Zakładowy 62 100,00 zł