

Mikołów, 28 maja 2021r.

nr ref. 3/U/2021

Znak sprawy: ZP.262.8.2021

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia mocy kotłów.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

Witam

1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac objętych zadaniem 1

a) przy ilu obciążeniach wykonać należy badanie sprawności kotłów

b) czy parametry węgla mają być określone z badań zamawiającego czy ma je zrobić wykonawca

c) czy pomiary emisji zanieczyszczeń mają być wykonane przy każdym badanym obciążeniu sprawności

2. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na drugą część naszego pytania nr 9 sprowadzającego się do postępowania w sytuacji jeżeli okaże się że analizator tlenu jest uszkodzony. Kto pokrywa koszty naprawy. Naprawy są kosztowne a w krańcowym wypadku niemożliwe. Ten sam zresztą problem dotyczy pozostałej sprawdzanej aparatury pomiarowej. Najlepiej i najtaniej by było gdyby naprawy były osobno płatne.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1a) Przy jednym obciążeniu kotła

1b) Parametry węgla będą określone z badań Zamawiającego

1c) Pomiary emisji zanieczyszczeń mają być wykonane przy jednym obciążeniu

2. Zamawiający zakłada, że analizator tlenu jest sprawny, zatem jeżeli w trakcie badania okaże się, że analizator tlenu jest uszkodzony, zamawiający w ramach oddzielnego postępowania wyłoni wykonawcę remontu/wymiany lub po analizie rynku uzgodni w formie pisemnej ten zakres z wykonawcą jako roboty dodatkowe. Podobne działanie zostanie zastosowane do innych urządzeń aparatury pomiarowej, jeśli dane urządzenie nie mieściło się w wykazie urządzeń do zabudowy w ramach OPZ, stanowiącego załącznik do umowy.

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk