

Mikołów, 2 czerwca 2021r.

nr ref. 3/U/2021

Znak sprawy: ZP.262.8.2021

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia mocy kotłów.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

**Zakład Inżynierii  
Miejskiej Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 4  
43-190 Mikołów**

c-mail: zamowienia@zim.com.pl

**Dot. Przetargu na remont Kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie  
ograniczenia mocy kotłów.**

Prosimy o podanie aktualnej sprawności kotłów WR-10 przewidzianych  
do modernizacji.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: Sprawność kotła WR10 nr 1 wynosi 75%, natomiast sprawność kotła WR10N o nr 2 wynosi 80%"

**SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

