

Mikołów, dnia 31.12.2021r.

nr ref. 14/D/2021

Znak sprawy: ZP.262.46.2021

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – pisemnego na dostawę armatury wodociągowej dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania,

Pytanie nr 1

Czy wyrażają Państwo zgodę na zaproponowanie hydrantów, gdzie korpus górny i korpus dolny wykonany jest z żeliwa sferoidalnego GGG-40, a kolumna ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

PROKURENT
Michał Majnusz
mgr inż. Michał Majnusz