

Mikołów, 8 marca 2022 r.

nr ref. 3/D/2022

Znak sprawy: ZP.262.08.2022

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – pisemnego na dostawę fabrycznie nowej armatury wodociągowej

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania,

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w zasuwach DN50-DN200 połączenia wrzeciona zasuw z obudową za pomocą kaptura ochronny ze zintegrowanym mechanizmem blokującym - zbędne dodatkowe mocowanie (śruba/kotek)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.**

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Jakub Słomian
mgr Jakub Słomian