

Mikołów, 10 marca 2022 r.

nr ref. 3/D/2022

Znak sprawy: ZP.262.08.2022

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – pisemnego na dostawę fabrycznie nowej armatury wodociągowej

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania,

### Pytanie nr 1

„Prosimy o potwierdzenie, że owiercenie armatury w średnicach od DN200 włącznie ma być na ciśnienie PN16”

### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

**Zamawiający wymaga aby owiercenie armatury w średnicach od DN200 (włącznie) było na ciśnienie PN16.**

### Pytanie nr 2

„W części zasuw kołnierzowe oraz zasuw do przyłączy domowych wykonane z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego, gdzie jednym z parametrów technicznych jest miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, czy Zamawiający wymaga, aby klin pokryty był elastomerem na całej swojej powierzchni?”

### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

**Zamawiający nie wymaga aby klin zasuw był pokryty elastomerem na całej swojej powierzchni.**

### Pytanie nr 3

„W części hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem sztywne ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem i strefą zabezpieczającą hydrant w przypadku uszkodzenia kolumny nadziemnej w wersji antyzłamaniowej?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Oferta powinna zawierać hydranty sztywne jak i łamane zgodnie z formularzem oferty.

Pytanie nr 4

„W części kształtki żeliwne, kołnierze zaślepiające i kolana stopowe do rur PE i PVC wymagane jest posiadanie przez nie certyfikatu GSK RAL – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kształtek, producenta, który wdrożył w procesie produkcji wymagania certyfikatu GSK RAL i w związku z tym wszystkie produkowane produkty są w ten sposób zabezpieczone antykorozyjnie – między innymi hydranty i zasuwki?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody. Certyfikat GSK RAL jest wymagany.

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
*Jakub Słomian*  
mgr Jakub Słomian