

ZIM

Sp. z o.o.

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołów, 29 listopada 2022 r.

nr ref. 14/D/2022

Znak sprawy: ZP.262.24.2022

Uczestnicy postępowania**INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU**

Działając zgodnie z art. 70³ Kodeksu Cywilnego zawiadamiamy, że w przetargu nieograniczonym-pisemnym na dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu na teren Oczyszczalni Ścieków Centrum przy ul. Dzieńdziela 50 w Mikołowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Eko-Chemia
Barbara Dzikowska-Lach
ul. Brzozowa 19
87-100 Toruń
Cena netto/1kg: 21,00 zł
Oferta otrzymała: 99,93 pkt

Podczas próby technologicznej osiągnięty został, wymagany przez Zamawiającego, efekt odwodnienia osadu z zastosowaniem polielektrolitu, t.j. 21,00% s.m. osadu.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Stokłosa