

Mikołów, 10 marca 2023 r.

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

nr ref. 4/U/2023

Znak sprawy: ZP.262.06.2023

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – pisemnego na wsparcie i utrzymanie systemu monitoringu sieci wod.-kan. oraz monitoringu sieci ciepłowniczej funkcjonującego w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Do Zamawiającego wpłynęły cztery pytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość/wariant wymiany baterii w urządzeniach bez uwzględniania prac demontażu, ich fizycznego dostarczenia do serwisu oraz ponownego montażu urządzenia? Prace te Zamawiający wykonałby we własnym zakresie.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany baterii w urządzeniach bez uwzględniania prac demontażu, ich fizycznego dostarczenia do serwisu oraz ponownego montażu urządzenia pod warunkiem, że punkt serwisowy znajduje się w odległości do 25 km od siedziby zamawiającego.**

**Pytanie nr 2:**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia liczby szacowanych urządzeń do wymiany w okresie trwania umowy (tabela nr6)? Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia ilości urządzeń określonych w tabeli nr 6, to na jakich zasadach będą rozliczane urządzenia i ich wymiana - zamówione po przekroczeniu ilości szacowanych?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia liczby szacowanych urządzeń do wymiany zawartych w tabeli nr 6 w okresie trwania umowy. Jeżeli ilość urządzeń zostanie przekroczona, to cena urządzenia pozostaje niezmienna, ale Zamawiający może dokonywać zamówień tylko do maksymalnej wartości zobowiązania (suma pozycji od 2 do 10 z formularza oferty).**

### Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obecnych urządzeń Smetcon na inny nowszy model w przypadku braku dostępności lub wycofania z produkcji starszych modeli?

### Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obecnych urządzeń Smetcon na inny nowszy model w przypadku braku dostępności lub wycofania z produkcji starszych modeli pod warunkiem, że nowe urządzenia będą kompatybilne z systemem AMR działającym w ZIM.**

### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów OPZ dotyczące serwisu urządzeń CellBOX SMETCon i SMET:

Z:

„- polegający na: wymianie baterii w urządzeniach CellBOX SMETCon - wymiana powinna uwzględniać prace związane z demontażem urządzeń i ich ponownym montażem w miejscu, z którego wcześniej zdemontowano urządzenie (oszacowana ilość w tabeli nr 6),”

Na:

„- polegający na: wymianie baterii w urządzeniach CellBOX SMETCon - wymiana nie uwzględnia prac związanych z demontażem urządzeń i ich ponownym montażem w miejscu, z którego wcześniej zdemontowano urządzenie (oszacowana ilość w tabeli nr 6), prace te będą po stronie Zamawiającego; zdemontowane urządzenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy gdzie Wykonawca dokona serwisu urządzeń,”

### Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów OPZ dotyczących serwisu urządzeń CellBOX SMETCon i SMET w następujący sposób:**

**„polegający na: wymianie baterii w urządzeniach CellBOX SMETCon - wymiana nie uwzględnia prac związanych z demontażem urządzeń i ich ponownym montażem w miejscu, z którego wcześniej zdemontowano urządzenie (oszacowana ilość w tabeli nr 6), prace te będą po stronie Zamawiającego; zdemontowane urządzenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy gdzie Wykonawca dokona serwisu urządzeń – pod warunkiem, że punkt serwisowy Wykonawcy lub jego siedziba nie będzie oddalona o więcej niż 25km od siedziby Zamawiającego”**

W

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
mgr Jakub Słomian