



Mikołów, 25.10.2023 r.

nr ref. 8/RB/2023

Znak sprawy: ZP.262.22.2023

### **UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego projekt i budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80° C) wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7 w Mikołowie.

Do Zamawiającego wpłynęło jedno pytanie o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1:**

*W związku z rozbieżnością w OPZ, a skróconym opisem postępowania na platformie zakupowej prosimy o wskazanie punktu, do którego należy doprowadzić sieć DN200/315?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Obowiązuje zapis zawarty w OPZ (Załącznik nr 1), który przesyłamy poniżej:**

**„W postępowaniu uwzględniono sieci wraz z przyłączami wykonane z rur preizolowanych 2xDN200/315, 2xDN65/140 oraz prefabrykowanych trójników i kolan połączonych złączami mufowymi termokurczliwymi.**

**Zakładana długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od ul. Rynek do ul. Prusa (patrz Plan sieci) wynosi:**

- **Odcinek O.20-O.23 2xDN200/315 - ok. 200 m**
- **Odcinek O.22-B.22 2xDN65/140 - ok. 28 m”**

**W związku z powyższym sieć DN200/315 należy doprowadzić do odcinka O.20- O.23.**

**Jednocześnie informujemy, iż skorygowaliśmy zapisy zawarte w skróconym opisie przedmiotu zamówienia na platformie smart.pzp**

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
*mgr Jakub Słomian*