



Mikołów, dnia 25.03.2024 r.

Znak sprawy: PN-ZIM.1-2024

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawa i instalacja oraz świadczenie usługi serwisu maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej w Mikołowie”.

Informacja o zmianach w treści SWZ:

Zmianie ulega treść pkt 19.2. SWZ dotyczący definicji Sprawności Ciepłej - SC, a jego obowiązująca treść to:

- 19.2. Sprawność cieplna – S.C. Sprawność cieplna oferowanych jednostek kogeneracyjnych oznacza sprawność określoną dla pracy jednostek ze 100% obciążeniem oraz dla temperatury wody sieciowej powrotnej 70°C oraz temperatury wody sieciowej zasilającej 90°C oraz przy założeniu schładzania spalin w jednostce kogeneracyjnej nie niższej niż 120°C. – 40 punktów.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Jakub Słomian

Wzrost