



Mikołów, 5 czerwca 2025 r.

nr ref. 3/U/2025

Nr sprawy ZP.262.7.2025

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA MONITORING SIECI WOD-KAN, SYSTEMU SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ SYSTEMU AMR DO OCZYTU WODOMIERZY

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy aktualizacja systemu SCADA TelWin będzie obligatoryjna w trakcie trwania umowy, czy uzależniona wyłącznie od zlecenia Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Aktualizacja systemu SCADA jest realizowana na zlecenie Zamawiającego podczas trwania umowy. Zostało to ujęte w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia:

„Wykonawca powinien zaktualizować system SCADA do najnowszej wersji w okresie trwania umowy jeśli zostanie to zlecone przez Zamawiającego. Koszty zakupu aktualizacji licencji SCADA Telwin pokrywa Wykonawca. Jeżeli aktualizacja SCADA Telwin do bieżącej wersji będzie wymagać aktualizacji systemów operacyjnych serwerów lub komputerów Zamawiającego to Zamawiający na swój koszt zakupi i dostarczy Wykonawcy systemy operacyjne wskazane przez Wykonawcę, przed wykonaniem aktualizacji. Instalacja i konfiguracja leży po stronie Wykonawcy. Prace dotyczące aktualizacji SCADA jak i zakup licencji powinny być skalkulowane w formularzu oferty w ramach aktualizacji SCADA”

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie szczegółów licencji TelWin SCADA, w tym jakie Zamawiający posiada drivery komunikacyjne, ilość węzłów MK?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada szczegółów licencji TelWin SCADA. Opis licencji zawarty jest w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie nazwy aktualnie wykorzystywanego oprogramowania do wirtualizacji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Oprogramowanie do wirtualizacji: Hypervisor: VMware ESXi, 6.7.3

2 up. Łągodu
SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Jakub Słomian