

Mikołów, 29 czerwca 2016r.

nr ref. 9/U/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- na modernizację instalacji odpylania kotła energetycznego WR10N- zaprojektowanie, dostawa i wykonanie.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień- treść w załączeniu.

SPECJALISTA
D.S. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

inż. Katarzyna Włodarczyk

Odpowiedź na zapytanie firmy I4TECH Sp. z o.o. z dnia 28.06.2016r.

1. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu, gdyż zapis ten się tyczy dysponowania osobą posiadającą niezbędną wiedzę techniczną pozwalającą na ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji wsparczej w celu jej dalszego wykorzystania.
Powyższy zapis nie determinuje danej osoby jako kierownika budowy.

DYREKTOR
ds. Technicznych

mgr inż. Michał Mainusz

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.**ul. Kolejowa 4****43-190 Mikołów**

Nr pisma: 2016/i4t/419/247

Chorzów dn. 28.06.2016

Dotyczy: „Modernizacja instalacji odpylania kotła energetycznego WR10N-zaprojektowanie, dostawa i wykonanie”
– nr ref. 9/U/2016

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem wnioskujemy o możliwość zmiany zapisów specyfikacji dotyczących wymogu dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

Załącznik nr 3 pkt 3 a): „*minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*”


na:

minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy szereg instalacji odpylania spalin o przepustowości łącznej ok. 1mln m³/h. Z naszych doświadczeń wynika, że dla tego typu zamówień zasadne jest z uwagi na przewagę robót instalacyjnych nad budowlanymi zaangażowanie w realizację robót kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej, a nie konstrukcyjno-budowlanej.

Pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

I4tech Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA
Beata Sakwerda

Otrzymują: 1 x adresat, 1 x a/a