

Mikołów, 5 lipca 2016r.


nr ref. 6/D/2016

Uczestnicy postępowaniaDotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na zakup, sukcesywną dostawę pomp.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania- treść w załączeniu.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


1. Zamawiający pod pojęciem „dodatkowe uszczelnienia” rozumie podwójne mechaniczne uszczelnienia (oryginalne) wg katalogu Grundfos z godne z typem danej pompy. Cena jednostkowa brutto jest sumą ceny urządzenia oraz kompletu dodatkowych uszczelnień. Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia cen oferowanych części serwisowych.

**KIEROWNIK**  
Oczyszczalni Ścieków „Centrum”  
  
mgr Jadwiga Koźluk

**SPECJALISTA**  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
  
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

**Sekretariat**

**Od:** Krzysztof Kurpas [krzysztof.kurpas@lc.com.pl]  
**Wysłano:** 4 lipca 2016 12:25  
**Do:** sekretariat@zim.com.pl  
**DW:** Łukasz Panic  
**Temat:** PYTANIA DO PRZETARGU - 7/D/2016 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA POMP



2P+DT/KO  
04.07.2016

**Ważność:** Wysoka

Witam !

Proszę o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące specyfikacji do przetargu 7/D/2016 Zakup i sukcesywna dostawa pomp.

**Dotyczy: sposób przygotowania oferty**

W opisie przedmiotu zamówienia i formularzu oferty Zamawiający określił zakres dostawy jako: „zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych urządzeń wraz z kompletem dodatkowych uszczelnień” jednak w załącznikach nr 1 i 2 nie określono rodzajów wymaganych uszczelnień. Ze względu na brak precyzyjnego sformułowania jakie elementy mają wchodzić w skład „kompletu dodatkowych uszczelnień” istnieje możliwość zaoferowania przez uczestników postępowania różnego zakresu części co będzie miało wpływ na ostateczną wartość ofert i uniemożliwi ich porównanie.

Proszę o określenie jakie konkretne części mają wchodzić w skład „kompletu dodatkowych uszczelnień”.

Proszę o pilną odpowiedź.

Pozdrawiam

Krzysztof Kurpas

Biuro Techniczno-Handlowe "LC"  
ul. Bystrzańska 70  
43-309 Bielsko-Biała

tel. 33 819-37-01  
fax 33 818-57-08

biuro@lc.com.pl  
www.lc.com.pl