

Mikołów, 11 lipca 2016r.

nr ref. 9/D/2016

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostawę armatury wodociągowej.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania- treść w załączeniu.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Całość asortymentu musi pochodzić od jednego producenta.

10 letni okres gwarancji pozwala na świadczenie najwyższej jakości usług i ułatwia eksploatację.

SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

MŁ. MISTRZ

mgr inż. Paweł Pietryszyn

Knurów, 08.07.2016r.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

Pani Katarzyna Włodarczyk

**Dot.: Przetarg nieograniczony- pisemny na dostawę armatury wodociągowej.**

W opisie przedmiotu zamówienia piszą Państwo „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Całość asortymentu musi pochodzić od tego samego producenta i posiadać 10 letnią gwarancję jakości”.

Pytanie: czy na pewno całość asortymentu wyszczególniona w przetargu musi pochodzić od jednego producenta (przy tak dużej różnorodności armatury) i dlaczego okres gwarancji jest tak długi skoro wodociągi swoim klientom dają 3 lata.

Proszę o pilna odpowiedź

Z poważaniem,

Izabela Markiewicz

Kontakt: tel.535 547 203

e-mail:[biuro@d4pro.pl](mailto:biuro@d4pro.pl)