



Numer obwodu	–	RG/TP	TP	--	--	Z1	O1	O2	O3	--	O3	--	G1	G2	G3
Opis	–	Zasilanie TP	Zasilanie TP	Ochr. przeciwprzep.	Kontrola napięcia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	–	Pi=18,6W/Ps=9kW	Pi=18,6W/Ps=9kW	--	--	6	1	0,1	1	--	0,2	--	2	2	2
Przewód	–	YDYzo 450/750 V 5x10 mm	YDYzo 450/750 V 5x10 mm	--	--	YDYzo 5x2,5 mm	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	--	YDYzo 3x1,5 mm	--	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
Nazwa obwodu	Główna szyna uziemiająca	Zasilanie tablicy patio TP	Zasilanie tablicy patio TP	--	--	Zasilanie kurtyny elektrycznej	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne	Oświetlenie (REZERWA)	Zegar astronomiczny	Oświetlenie zewnętrzne	Czujnik zmierzchowy	Gniazda patio	Gniazda patio	Gniazda (REZERWA)

Pi= 18,6 kW
Ki= 0,48
Ps= 9,0 kW
cos fi= 0,92
I _{max} = 14,2 A

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



PIOTR BARTOSZEWICZ

ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK WRAZ Z INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ				
Inwestor	BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1				
Lokalizacja	Białystok ul. Kalinowskiego				
Nr. ewid. gruntu	1689/6				
Tytuł rysunku	SCHEMAT TABLICZY PATIO TP CZ. 1				
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY	Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Gołiski PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	20.03.2020	-	E-04
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374					