

CKZiU.310.5/2021

Pytania do postępowania: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i pracowni budowlanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach”

**Zadanie nr 1. Poz. 1.Zestaw do klimatyzacji**

1.Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z butlą o pojemności 22 litrów i 20 litrów pojemności użytkowej (w przypadku urządzenia na czynnik r134 a) (wartości butli w obiegu rynkowym podawane są w litrach)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

2.Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z butlą o pojemności 12 litrów i 10 litrów pojemności użytkowej (w przypadku urządzenia na czynnik 1234yf, wartości butli w obiegu rynkowym podawane są w litrach)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

3.Czy dostawca musi zapewnić materiały eksploatacyjne – niezbędne do uruchomienia urządzenia do obsługi układów klimatyzacji takich jak czynnik r134, 1234yf, oleje PAG, POE, kontrast UV?

**Odpowiedź:**

Dostawca zapewnia uruchomienie urządzenia oraz wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do tego uruchomienia za wyjątkiem czynnika R134 A, R1234YF.

4.Czy dostawca sprzętu musi przeszkolić pracowników szkoły do otrzymania Certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881), aby mogli pracować z czynnikiem chłodniczym?


Jeśli tak, ile osób należy przeszkolić?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien przeszkolić 1 pracownika szkoły(nauczyciela) do otrzymania Certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881), aby mogli pracować z czynnikiem chłodniczym.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Mysłowicach  
  
mgr inż. Ewa Zajęc