



Dąbrowa Górnicza, dn. 12.04.2022 r.

CSiR.KZP.331.2.2022

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: **Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z montażem elementów oświetlenia areny głównej** poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w ramach postępowania:

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG w celu przygotowania symulacji oświetlenia areny głównej w hali widowiskowej.

Niestety nie udało mi się znaleźć na stronie bip odpowiedniej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji Hali z czasów budowy. Teren areny ma wymiar 46,0m x 30,0m; wyznaczone największe boisko to wymiar 40,0 m x 20,0m. Oprawy są montowane na trzech konstrukcjach nośnych wzdłużnych o długości 42,0m na wysokości +12,0m÷12,0m nad poziomem "0" areny. Dostawa ma obejmować m.in. wymaganą ilość opraw tożsamą z ilością istniejących opraw 96szt.

Z-CIĄGNIĘTO
Henryk Mańka
Henryk Mańka