



**Wykonawcy
zainteresowaniu udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wasz znak:

Data:

Nasz znak:

CSiR.DZP.331.2.2026

Data:

05.05.2026 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie Hala Widowiskowo – Sportowa „Centrum” im. Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął do przedmiotowego postępowania jak niżej:

Pytanie 1

Proszę o dokładne parametry techniczne papy jaką ma być wykonana jednowarstwowa izolacja połaci dachu.

Odpowiedź 1

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej /PYE/ modyfikowana SBS - giętkość od -5 st.C do - 25 st.C, wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż 1000 N/50mm, - w poprzek 750 N/50mm, posypka gruboziarnista.

DYREKTOR

Wojciech Juroff
Wojciech Juroff

