



**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wasz znak:

---

Data:

---

Nasz znak:

CSiR.DZP.331.2.2026

Data:

11.05.2026 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie Hala Widowiskowo – Sportowa „Centrum” im. Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej**

udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął do przedmiotowego postępowania jak poniżej:

Pytanie 1

Dzień dobry Prosimy o informację czy dopuszcza się montaż drutu odgromowego fi 8 OC, obecnie nie ma w hurtowniach dostępności drutu fi10 OC, jedynie fi10 alu. Drut fi8 spełnia obowiązujące wymagania. Prosimy o wyjaśnienie małej ilości wsporników pod drut = 180 szt przy wymianie 675 mb drutu. Zgodnie z technologią wsporniki klejone powinny być co 1 m więc ich ilość powinna być adekwatna lub większa od metrów drutu. Prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wymiany przewodów instalacji odgromowej na pręt fi 8mm, do wymiany należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót przewod instalacji odgromowej o średnicy fi 10mm (ocynk lub aluminium). Zamawiający przyjął wymianę wsporników instalacji odgromowej w ilości 180 szt. Pozostałe wsporniki pozyskane będą z demontażu istniejącej instalacji odgromowej.

Zamawiający umożliwi wykonawcom przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej obiektu w dniu **13 maja 2026 r. o godz. 12:00**. Miejsce zbiórki: recepcja obiektu **Hala Widowiskowo – Sportowa CENTRUM im. Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza** (na poziomie parkingu podziemnego). Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie stanowi warunku złożenia oferty. W celu sprawnej organizacji wizji Zamawiający prosi o wcześniejsze zgłoszenie udziału na adres e-mail: [zamowienia@csir.pl](mailto:zamowienia@csir.pl) lub poprzez stronę prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>. Informacje mające znaczenie dla przygotowania oferty zostaną udostępnione wykonawcom za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.

**DYREKTOR**

*Wojciech Juruff*