



Dąbrowa Górnicza, 02.06.2026 r.

**Wykonawcy
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu: Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł – Hala Widowiskowo – Sportowa Centrum w Dąbrowie Górniczej

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, który wpłynął do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1

Zamawiający w OPZ wskazuje na zastosowanie na każdą instalacji 100 szt paneli po 500W co daje sumaryczną moc instalacji 50kW. Z wiedzy Wykonawcy wynika, iż w przypadku, gdy instalacja PV posiada 50kW i więcej instalacji traci status tzw. "mikroinstalacji" co powoduje zmianę możliwości przyłączenia takiej instalacji (wchodzimy wtedy w zakres Warunków Przyłączeniowych oraz Telemechaniki). To skutkuje znacznym zwiększeniem kosztów na instalacji oraz procedurą uzyskania Warunków Przyłączeniowych (ok 6 miesięcy). W związku z powyższym, Wykonawca wnioskuje o zmianę na max. moc instalacji 49,99kW (w tolerancji 2% w dół, ze względu na matematyczną ilość paneli o zastosowanej mocy i dostępności paneli na rynku.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, iż instalacja ma mieć moc do 50kW w zaokrągleniu (49,99kWp) i status mikroinstalacji.

Pytanie 2

Proszę o dodatkowe wymogi w przypadku Carportów: Czy Carport ma być malowany dodatkowo (RAL) Czy Carport wymagany będzie w wersji tzw. "szczelnej"

Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami PFU na str 9:

"Należy wszędzie zastosować ten sam typ konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej." i dalej:

"Należy zastosować szczelne łączenia między panelami tak by tworzyły powierzchnię nieprzepuszczalną dla wody. Nie wymaga się systemu rynnowego."

Jeśli wykonawca ma w ofercie konstrukcje carportów ze stali ocynkowanej malowanej, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie, a kolorystykę z palety RAL uzgodni na etapie projektowania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści panele o mocy nominalnej 490W

Odpowiedź 3

Zamawiający wskazał w PFU moc minimalną paneli oraz procedurę jaką musi wykonać wykonawca dobierając panele o wyższej mocy i w jaki sposób ma przeliczyć moc całej instalacji.