

Ryjewo 05 listopad 2021 r.

**Znak Sprawy: DPS.AG.2610.07.2021**

**Zapytanie do postępowania: „BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C - PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - I ETAP”**

Zamawiający zadał pytania dotyczące w.w postępowania:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o załączenie zestawienia stolarki podlegającej wymianie w etapie I ?
2. Proszę o sprecyzowanie zapisu „, oświetlenie awaryjne budynek B –łącznik, stołówka oraz kuchnia główna ?
3. Czy zamawiający posiada parametry przyłącza wodociągowego ?
4. Czy zostały zweryfikowane parametry przyłącza wodociągowego i spełniają wymagania projektowe, które zostały przedstawione w dokumentacji, tj. min. wydajność dla projektowanych punktów ?
5. Proszę o przedstawienie parametrów kanału napowietrzającego oraz specyfiki wykonania.
6. Proszę o wskazanie rozwiązania, zabezpieczenia, kontroli dostępu lub ryglowania, napowietrzających drzwi dwuskrzydłowych.
7. Czy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej jest miejsce na posadowienie zasilacza UPS celem zagwarantowania napięcia dla wentylatora napowietrzającego ?
8. Ile minut ma być gwarantowane zasilenie do wentylatora napowietrzającego podczas jego pracy?
9. Czy zamawiający dopuści oprawy awaryjne z funkcją autotestu ?

Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) pn. **„BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - I ETAP**

1. Proszę o załączenie zestawienia stolarki podlegającej wymianie w etapie I ?

Zestawienie materiałów, a w tym zestawienie stolarki znajduje się w przedmiarach.

2. Proszę o sprecyzowanie zapisu „, oświetlenie awaryjne budynek B – łącznik, stołówka oraz kuchnia główna ?

Oznacza to oświetlenie awaryjne w łączniku budynku mieszkalnego B, oraz w stołówce i kuchni głównej budynku B.

**3. Czy zamawiający posiada parametry przyłącza wodociągowego ?**

Nie. Zamawiający informuje iż nowe przyłącze wodociągowe będzie doprowadzone w przyszłości, inwestycja oparta jest na bieżącej instalacji i panujących ciśnieniach. Zamawiający dołącza skany protokołów przeglądu i konserwacji instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynków mieszkalnych B i C

**4. Czy zostały zweryfikowane parametry przyłącza wodociągowego i spełniają wymagania projektowe, które zostały przedstawione w dokumentacji, tj. min. wydajność dla projektowanych punktów ?**

Nie. Zamawiający informuje iż nowe przyłącze wodociągowe będzie doprowadzone w przyszłości, inwestycja oparta jest na bieżącej instalacji i panujących ciśnieniach. Zamawiający dołącza skany protokołów przeglądu i konserwacji instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynków mieszkalnych B i C.

**5. Proszę o przedstawienie parametrów kanału napowietrzającego oraz specyfiki wykonania.**

Kanał napowietrzający EIS60 wykonany z blachy ocynkowanej obłożony promatem tak, aby zapewnić EIS60.

**6. Proszę o wskazanie rozwiązania, zabezpieczenia, kontroli dostępu lub ryglowania, napowietrzających drzwi dwuskrzydłowych.**

**Przykładowe rozwiązanie:**

W skrzydle biernym należy użyć elektro rygli w dolnej i górnej części ościeżnicy.  
Np: Skany przykładów w załącznikach.

**7. Czy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej jest miejsce na posadowienie zasilacza UPS celem zagwarantowania napięcia dla wentylatora napowietrzającego ?**

W pomieszczeniu rozdzielni jest rezerwa miejsca wystarczająca na umieszczenie dodatkowych urządzeń: centralek, zasilaczy, rozdzielni, UPS-a.

**8. Ile minut ma być gwarantowane zasilanie do wentylatora napowietrzającego podczas jego pracy?**

Należy zapewnić zasilanie na dziewięćdziesiąt minut.

**9. Czy zamawiający dopuści oprawy awaryjne z funkcją autotestu ?**

Zamawiający dopuszcza oprawy z funkcją autotestu.

Sporządził: M.J

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  
mgr Jolanta Mroczek