

SPECYFIKACJA DŹWIGU DPS ZAKRZEWO – 1600 KG

DANE PODSTAWOWE		
TYP	Osobowy, szpitalny przystosowany do przewozu łóżek	
NAPĘD	Elektryczny BEZ MASZYNOWNI	
UDŹWIG	1600 kg	
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	1 m/s, płynna regulacja falownikiem synchronicznym	
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW/DOJŚĆ	3/3	
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	7,55 m	
SZYB		
WYMIARY SZYBU	2100 mm(szerokość) x 2700 mm(głębokość)	
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA	1300 mm	
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA	3800 mm	
KONSTRUKCJA SZYBU	Istniejąca	
KABINA		
WYMIARY KABINY	1400 mm(szerokość) x 2400 mm(głębokość) x 2100 mm(wysokość). Wymiary zgodne z normą EN-81-70 o dostępności osób niepełnosprawnych.	
UKŁAD:	Kabina nieprzelotowa	
WENTYLACJA	Wentylator mechaniczny	
SUFIT I OŚWIETLENIE	Sufit z zabudowanym oświetleniem LED, automatyczne wyłączenie oświetlenia oraz wentylatora w przypadku postoju dźwigu ponad 20 sekund	
LUSTRO	1 szt. Na ścianie tylnej	
ŚCIANY	Panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej	
PODŁOGA	Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową	
COKOLIKI PRZYPODŁOGOWE	Wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej	
ODBOJE	Dwurzędowe stalowe	
PORĘCZ	3 szt. – ściana tylna i 2 ściany boczne	
PANEL DYSPOZYCJI	WYKONANIE:	Wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej na pełną wysokość kabiny
	WYŚWIETLACZ:	Wyświetlacz LCD określający położenie dźwigu ze strzałkami kierunku jazdy
	PRZYCISKI:	Oznaczone językiem Braille'a z oznaczeniem pięter, wentylator oraz przycisk „ALARM” wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi
	SYSTEM ŁĄCZNOŚCI:	Realizowany przez GSM układ automatycznej łączności ze wskazanym numerem telefonu alarmowego zgodny z normą EN81-28.
INNE WYPOSAŻENIA	Oświetlenie awaryjne dwugodzinne. System monitoringu w kabinie wraz z kamerą.	
DRZWI KABINOWE		
ILOŚĆ	1 sztuka	
WYMIAR ŚWIATŁA DRZWI	1100 mm	
TYP	Automatyczne, teleskopowe, 2- skrzydłowe	

WYKONANIE	Stal nierdzewna szlifowana		
ZABEZPIECZENIE WEJŚCIA	Kurtyna świetlna		
TYP PROGU	Aluminiowy		
DRZWI SZYBOWE			
ILOŚĆ	3 szt.		
WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI	1100 mm(szerokość) x 2000 mm(wysokość)		
TYP	Automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe;		
WYKONANIE	Stal nierdzewna szlifowana		
TYP PROGU	Aluminiowy		
OGNIOODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30:	Nie.	EI60: Tak
KASETY PRZYSTANKOWE	Płaskie wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskiem z oznaczeniem Braille'a, montowane w drzwiach z wyświetlaczem LCD na każdym przystanku.		
NAPĘD			
TYP NAPĘDU	Napęd elektryczny, bezreduktorowy		
ZASILANIE	3x400V, 50 Hz		
MOC WYJŚCIOWA NAPĘDU	~10 kW		
POŁOŻENIE	W szybie		
STEROWANIE			
TYP	Elektroniczne, mikroprocesorowe, falownikowe, wyświetlanie parametrów dźwigu, rejestr przyczyn awarii (rejestr 100 ostatnich zdarzeń). Zdalny dostęp do sterownika.		
ZBIORCZOŚĆ	Dwukierunkowa		
ZJAZD AWARYJNY	Tak. Automatyczny zjazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania		
ZJAZD POŻAROWY	Po otrzymaniu sygnału z centrali p. poż. na przystanek ewakuacyjny z własnego źródła zasilania wg EN81:73 lub 72		
JAZDA PRIORYTETOWA	Brak		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Awizacja głosowa, akustyczny sygnalizator informujący o dojeździe dźwigu na przystanek		
KOMENTARZ			
Gwarancja min. 36 miesięcy wraz z konserwacją dźwigu w okresie gwarancyjnym. Dodatkowe prace budowlane: - odnowienie szybu windowego, - wymiana oświetlenia szybu oraz maszynowni			