



AMW REWITA

Warszawa, dnia 01.04.2019 r.

Egz. Nr 1 z 2

Znak: RWT/BZ/DORG(ZZ)/272/14/85/2019

Strony internetowe:

<https://dwwam.nowybiep.pl/>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż obiektów modułowych jako małej gastronomii sezonowej (kawiarnia/bar) w Oddziałach REWITA Rynia, Rogowo i Jurata, nr postępowania: RWT/PZP/14/2019

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień na zadane pytanie nr 1 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza w zakresie określonym w wymaganiach funkcjonalno-wizualnych zawartych w SIWZ złożenie oferty z konstrukcją: samonośną, wykonaną z drewna konstrukcyjnego klasy C24 typu KVH, suszonego komorowo, struganego i fazowanego czterostronnie

Odpowiedź:

Tak pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie będzie spełniać takie same lub równoważne warunki odporności ogniowej jak te opisane w SIWZ.

Departament Organizacyjny
Zespół Zakupów
Kierownik
Dorota Osipińska

Strona
1 z 1

Załączniki: -

Rozdzielnik:

1. BZ/DORG(ZZ) - do wykonania.
2. BZ/DINW - do wiadomości

Wyk. (D.O.): tel. 22 270 95 58

AMW REWITA Sp. z o.o.