

AMW REWITA

Międzyzdroje, dnia 24.10.2019 r.

Egz. Nr 1 z 1

Wykonawcy wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Wykonania oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1 i 2 Fregata dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje. Znak sprawy: RWT/OMDZ/272/REG/26/2019

Wyjaśnienie treści do zapytania ofertowego:

1. Pytanie:

Czy istnieje projekt dotyczący budowy oświetlenia (z wymaganym zatwierdzeniem przez rzeczoznawcę ppoż.)?

Odpowiedź:

Tak

2. Pytanie:

przy braku projektu być może koniecznym będzie przedłużenie terminu wykonania robót – o czas potrzebny na zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego stref wszystkich kondygnacji i budynków oraz ich uzgodnienie i zatwierdzenie przez rzeczoznawcę ppoż.. Jeśli nie istnieje projekt – czy są jakieś podkłady do projektowania? Rzuty budynków w celu weryfikacji ilości i miejsc montażu oświetlenia.

Odpowiedź:

Istnieje projekt, pytanie nie aktualne.

3. Pytanie:

Czy w obiektach istnieją aktualne plany ewakuacji, stanowiące podstawę projektów oświetleniowych?

Odpowiedź:

Tak

4. Pytanie:

Zasilanie opraw – skąd ma być „brane”?

AMW REWITA Sp. z o.o.

Strona

1 z 4



AMW REWITA

Odpowiedź:

W zapytaniu ofertowym wskazano- wizję lokalną, podczas wizji lokalnej zostanie udostępniony projekt techniczny.

5. Pytanie:

Czy ma być przewidziana kontrola systemowa działania i sprawności opraw i przewodowania

Odpowiedź:

Tak

6. Pytanie:

Kolejne pytanie: w przedmiarze przetargowym **nie ma żadnych danych** dotyczących zastosowanych opraw: nazw, mocy, czasu działania, typów (strefowych, kierunkowych itp.). Prosimy o uzupełnienie danych określających dokładnie kolejne oprawy.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót są podane typy opraw awaryjnych.

7. Pytanie:

W przedmiarze:

1. wpisano ułożenie korytek 600m i przewodów 600m – nie jest to prawidłowe, musi być więcej przewodów choćby na „dojście” do opraw, rozdzielni; prosimy o wprowadzenie poprawki;

Odpowiedź:

Proszę przyjąć w kosztorysie ofertowym ilości z obmiarów robót.


2. brak jakichkolwiek zarabiania, łączenia przewodów; puszek łączeniowych – rozdzielczych; prosimy o wprowadzenie poprawki;

Odpowiedź:

Przy wizji lokalnej jest możliwość uzgodnienia poprawek.

3. brak dodatkowych zabezpieczeń w rozdzielniach?

Odpowiedź:



AMW REWITA

Informacja jest zawarta w dokumentacji technicznej.

4. Pomiar natężenia oświetlenia w jednym miejscu nie polega na pomiarze „pierwszym”, ale dodatkowo muszą być ujęte pomiary następne! Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W związku z pomiarem natężenia na wyznaczonych punktach przyjęto wszystkie pomiary jako pierwsze - 300 szt.

8. Pytanie:

Mianowicie, w przedmiarze robót wyszczególnione są oprawy awaryjne o różnych typach oraz piktogramy, ale proszę o szczegółowe informacje dotyczące m.in.:

- jakie wymiary piktogramów i co ma na nich być;
 - AW1 do AW4 – jaka optyka, jaki montaż (na strop, czy w strop), ile godzin, czy auto test, czy z przyciskiem wystarczy;
 - Jakie IP wszystkich opraw.
- Oraz dodatkowe wymagania, jeśli są, które mogą nam być potrzebne, aby właściwie dobrać oprawy, piktogramy i itd.

Odpowiedź:

Wymiary piktogramy zgodnie z zaproponowanymi wymiarami opraw, na piktogramach ma być zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną podczas wizji lokalnej. Szczegółowa informacja dot. optyki, montażu, IP oraz dodatkowe wymagania zawarte są w dokumentacji technicznej.

Henryk Drygala
Kierownik Działu Technicznego
Oddział Rewita Międzyzdroje