

Goleniów, 31.10.2019

AMW REWITA Sp. z o.o.
ul. 1 Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Dot. Projektu na wykonanie Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1 i 2 w obiekcie DW "FREGATA" ul. Promenada Gwiazd 3, Międzyzdroje

W nawiązaniu do wykonanego projektu na realizację oświetlenia awaryjnego w budynkach nr 1 i 2 DW „FREGATA” w Międzyzdrojach wraz z przedmiarem robót oraz wątpliwościami dotyczącymi wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i ilości opraw ewakuacyjnych, informuję że miejsca wskazane na projekcie jako EW1 i EW2 z dodatkowym oznaczeniem „**PIKT**” oznaczają **piktogram** bez oprawy podświetlającej. W powyższych miejscach należy zabudować tylko piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Powyższy piktogram będzie oświetlany zewnętrznie przez zabudowaną w pobliżu oprawę awaryjną AW. W związku z powyższym w przedmiarze została wyspecyfikowana pozycja „Montaż piktogramów” w ilości 30szt., która nie wymaga zabudowy opraw ewakuacyjnych EW1 lub EW2 jako podświetlenia wewnętrznego piktogramu.

Punkty oznaczone jako EW1 i EW2 bez oznaczenia PIKT wymagają zabudowy oprawy ewakuacyjnej ze źródłem światła LED z naklejonym na nie piktogramem określającym kierunek ewakuacji.

Leon Zuń
UPR. DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/Sz/83