



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.29.2026.WBi.11

Puck, dnia 2026-03-09

**Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z uzyskaniem 9 marca 2026 r. sprawozdań z badań, próbek wody pobranych 4 marca 2026 r. z sieci wodociągu Władysławowo-Jurata, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo-Jurata

przydatność wody do spożycia.

W następstwie stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci w wydzielonej części wodociągu Władysławowo-Jurata w drodze decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zobowiązał spółkę Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK odpowiedzialną za jakość wody do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w wodociągu.

Odpowiedzialne za jakość wody Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. przeprowadziło szereg zabiegów naprawczych, w tym chlorowanie i płukanie sieci oraz zleciło przeprowadzenie badań sprawdzających jakość wody surowej, wody uzdatnionej, w punktach zgodności znajdujących się w Kuźnicy, Jastarni i Juracie. Uzyskane sprawozdania z badań wody nr 231/2026, 232/2026, 233/2026, 234/2026, 235/2026, 236/2026 i 237/2026 z 9 marca 2026 r. potwierdziły prawidłową jakość mikrobiologiczną wody w sieci wodociągu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wodociąg publiczny Władysławowo - Jurata zaopatruje ok. 20 348 mieszkańców.

**Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
2026-03-09**

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

I. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o., ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo,

II. Do wiadomości:

1. Burmistrz Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,
2. Burmistrz Władysławowa, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
3. Wójt Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck,
5. Oddział BZZiPK w/m,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

6. a/a