

Zbrośławice, dn. 13.10.2025 r.

dotyczy: zapytania GZK.ZS.10.2025 pn. **„Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrośławicach w roku 2025.”**

Działając na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 zwana dalej „ustawą Pzp”) - zatwierdzonego Uchwałą nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r. Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., Zamawiający publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do zapytania GZK.ZS.10.2025

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostawy rur PE wykonany w 100% z surowca RC odpornego na tzw. wolną propagację pęknięć, czy dopuści rury które są wykonane w 90% materiału PE100 który nie ma pełnej odporności na tzw. wolną propagację pęknięć i 10% surowca RC stanowiąca zewnętrzną warstwę rury?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści rury, które są wykonane w 90% z materiału PE100, który nie ma pełnej odporności na tzw. wolną propagację pęknięć i 10% surowca RC stanowiącą zewnętrzną warstwę rury.