


SALA GIMNASTYCZNA - RZUT DACHU 1:100



LEGENDA:

1 - Zwody poziome

2 - Przewody odprowadzające z uziomami

3 - Uziom otokowy (nie płyciej niż 0,8m poniżej poz. gruntu)

Zk - Złącze kontrolne

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe prowadzić i wykonywać należy zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”.

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR.2			
17-200 HAJNÓWKA, ul. WRÓBLEWSKIEGO 2			
Branża arch.-bud.	21 LISTOPAD 2012r.		
SALA GIMNASTYCZNA – RZUT DACHU	1:100	Nr.:18	
mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz BL-PdDKK/22/2004			