

ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD BUDŻETOWY
17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 6
ul. Parkowa 6, tel. 85/682-36-04
fax 85/682-56-54, NIP 543-10-02-012

BRM
07.08.17

Hajnówka, dnia 01.08.2017r.



Urząd Miasta Hajnówka

Ul. A.Zina 1

17-200 Hajnówka

NN.051.03.2.2017

W odpowiedzi na pismo nr BRM.0003.3.2017 z dnia 11.05.2017r. Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Hajnówce informuje, że nie ma możliwości zamontowania ławeczek na półpiętrach na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych w związku z faktem, iż zmniejszy się wymagana szerokość użytkowa spocznika.

W załączeniu przedkładamy opinię Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Do wiadomości:

1. Maciej Borkowski, ul

17-200 Hajnówka

DYREKTOR
mgr inż. Anatol Lapitski



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Hajnówce,
ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 03 sierpnia 2017 r.

PZ.077.6.2017.MK

NN-NR
04.08.17
[Signature]

Pan

Anatol Łapiński

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, Zakładu Budżetowego
ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka

W odpowiedzi na Pana pismo znak NN.051.3.1.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. dotyczące zapytania o możliwość montażu składanych ławeczek na półpiętrach klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w związku z przepisami o ochronie przeciwpożarowej informuję, że montaż ławeczek na spocznikach jest możliwy, pod warunkiem wykonania przedmiotowych ławeczek z materiałów niepalnych oraz zachowania wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.

Zgodnie z § 4, ust. 1, pkt. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, tj. m.in. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie z § 68, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) graniczne wymiary schodów stałych m.in. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wynoszą:

- minimalna szerokość użytkowa biegu: 1,2 m;
- minimalna szerokość użytkowa spocznika: 1,5 m.

Zgodnie z § 69, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej – między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

z up. Zastępcy Komendanta Powiatowego
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Bajko