


ROZDZIELNICA ZK+TL




ZASILANIE WEDŁUG ODZIELNEGO  
OPRACOWANIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

$R_u \leq 10 \Omega$   
UZIOM  
OTOKOWY

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNICA RG  
OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA Z DRZWICZKAMI IP44  
BILANS MOCY:  
 $P_i = 66 \text{ kW}$   
 $k_j = 0,6$   
 $P_s = 41 \text{ kW}$   
 $\cos \varphi = 0,93$   
 $I_B = 63,6 \text{ A}$



Obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 19 W HAJNÓWKIE		
Inwestor	MIASTO HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka	Instalacje elektryczne Autor:	
Adres	ul. Westerplatte, 17-200 Hajnówka działka ewid. nr 2684	mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92	
Przedmiot rys.	SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA ZK+TL		Opracował: mgr inż. Tomasz Stypułkowski
Data	20.01.2017 r.		
Skala	-	Nr rys.	E3