



LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGROMOWEJ (DRUT fi 8mm)
MONTOWANY NA WSPORNIKACH NISKICH KLEJONYCH
- — — PROJEKTOWANY UZIOM OTOKOWY PŁASKOWNIK FeZn25x4
- ⊞ ZŁĄCZE KONTROLNE
- POŁĄCZENIE METALICZNE
- MASZT INSTALACJI ODGRMOWEJ h=0,5m
Z DRUTU FeZn Ø16mm²

Obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 19 W HAJNÓWCE	
Inwestor	MIASTO HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka	Instalacje elektryczne Autor:
Adres	ul. Westerplatte, 17-200 Hajnówka działka ewid. nr 2684	mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92
Przedmiot rys.	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	
Data	20.01.2017 r.	
Skala	1:100	Nr rys. E2