

BI.271.1.2018

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego" zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek zbrojenia stropu. W opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego jest tylko informacja: strop zbrojony stalą RB podłużnie i poprzecznie fi 12 (RB 500W). Na tej podstawie nie da się ustalić ilości stali potrzebnej do zbrojenia stropu.

Odp. Na stronie internetowej przetargu (BIP) publikujemy rysunki konstrukcji stropu.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie z czego mają być wznoszone ściany nośne budynku (zewnątrzne i wewnętrzne). W projekcie założony jest bloczek z betonu komórkowego gr. 25 cm., a w przedmiarze pustak ceramiczny typu U-220 i 3NFD gr.25 cm.

Odp. Ściany mają być wznoszone z materiału tańszego czyli – betonu komórkowego.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie czym ma być pokryty dach blachą trapezową – opis techniczny (jeżeli tak to jaka wys. trapezu) czy blachodachówką (jeżeli tak to proszę podać rodzaj) – przekrój przez budynek.

Odp. Blacha trapezowa wysokość profilu 12 mm.

Pytanie 4

Czy drzwi wejściowe mają być aluminiowe (przedmiar) czy stalowe w okleinie?

Odp. Aluminiowe.

Pytanie 5

Czy szklenie bezpieczne w drzwiach zewnętrznych i oknach ma być jednostronne czy dwustronne, czy ma być hartowane?

Odp. Szklenie zwykłe standardowe najtańsze.

Pytanie 6

W co mają być wyposażone drzwi wejściowe: klamka, pochwyt, samozamykacz, ilość zamków?

Odp. Klamka zamek.

Pytanie 7

Czy drzwi do wiatrołapu i łazienkowe mają być płytowe na plastrze miodu czy pełne?

Odp. Płytowe najprostsze.

Pytanie 8

Czy ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być stalowe czy płytowe – systemowe (jeżeli tak to czy ościeżnica ma być stała czy obejmująca)?

Odp. Ościeżnica stała stalowa.

