



PROFILE PODŁUŻNE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

odc. KD1 - KD7

SKALA 1: 100
500



RZĘDNA PROJ. NIWELETY	163,09
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	160,47
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,62
SREDNICE [mm]	PVC-U Ø800
SPADEK [%]	
ODLEGŁOŚCI [m]	60
OZNACZENIA	KD7

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	162,87
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	160,67
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,20
SREDNICE [mm]	PVC-U Ø400
SPADEK [%]	I=0,3%
ODLEGŁOŚCI [m]	60,00
OZNACZENIA	KD6


RZĘDNA PROJ. NIWELETY	163,19
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	160,96 161,31
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,23 1,88
SREDNICE [mm]	PVC-U Ø400
SPADEK [%]	I=0,3%
ODLEGŁOŚCI [m]	118,00
OZNACZENIA	KD5

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	163,48
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	161,70
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,78
SREDNICE [mm]	PVC-U Ø400
SPADEK [%]	I=1,1%
ODLEGŁOŚCI [m]	153,00
OZNACZENIA	KD4

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	163,89
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	162,26
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,63
SREDNICE [mm]	GFR Ø400
SPADEK [%]	I=1,3%
ODLEGŁOŚCI [m]	195,00
OZNACZENIA	KD3

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	164,04
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	162,29
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,75
SREDNICE [mm]	GFR Ø400
SPADEK [%]	I=0,3%
ODLEGŁOŚCI [m]	203,00
OZNACZENIA	KD2

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	165,10
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	162,51
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,59
SREDNICE [mm]	
SPADEK [%]	I=1,6%
ODLEGŁOŚCI [m]	216,00
OZNACZENIA	KD1



M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku: Profil kanalizacji deszczowej

Rysunek nr: 3

Obiekt: Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od km 0+000 do km 0+200,50 w Hajnowce wraz z rozbudową i budową: sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 3039/105, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej oraz budową kanalizacji technologicznej w ul. Brzozowej i w ul. Grunwaldzkiej.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ:
Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na dz. o nr ew. 3039/105

Data: 07.2016

Skala: 1:100/500

Projektant:	Sprawdzający:	
Inicjał i nazwisko:	Inicjał i nazwisko:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Łukowski		mgr inż. Celina Gęsińska
PDI01141/POOS/13		PDI01141/POOS/08