



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE**
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85873 30 32, tel./fax. 85873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnówka dnia 16.04.2018r



BRM
18.04.18
[Handwritten signature]

Urząd Miasta Hajnówka
17 - 200 Hajnówka
ul. Aleksandra Zina 1

L.dz.:PwiK/S/21/18

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp zo.o. w odpowiedzi na pismo BRM.0003.2.2018 dokonało przeglądy techniczne studni sanitarnych w ul. A. Krajowej na wysokości Marketu Budowlanego Fachowiec. Studnie na kanale sanitarnym są studniami wykonanymi z kręgów betonowych. Zwieńczeniem studni jest pierścień odciążający, płyta nad studzienna na której osadzony jest wąż żeliwny. Prace regulacyjne na tych studniach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp zo.o wykonywało w 2009 r.

Pod wpływem upływu czasu i obciążeń związanych z ruchem kołowym doszło do korozji betonu oraz częściowego skruszenia elementu łączącego płytę nad studzienna z wżem żeliwnym. Spowodowało to spękania nawierzchni asfaltowej w obrębie wżów studziennych. Uszkodzenia powyższe zostaną naprawione w okresie do końca 2018 roku.

PREZES
[Handwritten signature]
mgr inż. Jerzy Aleksiejuk

