



Bednarka stalowa miedziana 30x4mm ukladana min. 10cm ponizej
kabl i kanalizacji (wedlug N-SEP-E-004)

- Zaciśk kontroli - połączenie urządzenia, konstrukcji słupa, budynku itp z uziomem

Z uziomem połączyć słupy i maszty oświetleniowe, słupy głośników, konstrukcje trybun, zaciski inst. odgromowej budynków, konstrukcje pompowni, GSU w budynkach

Jednostka projektowa: AMBUD Czary Inneki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 696 486 906, ambud@gmail.com		Brzoz:	Skala:
Inwestor: GMINA MIEJSKA HAINOWKA UL. ALEKSANDRA ZIAŁA 1 17-200 HAINOWKA		Data:	1:1000
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI, STADIONIE MIEJSKIM W HAINOWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4		nr rys. E-07	
Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drellich		Podpis:	
Uprawnienie: SLK/0605/ROOF/04			
Tytuł rysunku: PLAN OKABLOWANIA INSTALACJI UZIEMIENI		Podpis: mgr inż. Jan Kozłoznowski	
Uprawnienie: UAN-WII-7342/156/94			