

Pi=69 kW
Kj=1
Po=79 kW

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu		R1.1	R1.2	R1.3	R1.4
Przeznaczenie	Zasilanie z energetyki	Isniejące obiekty	Rozdzielnica R2	Rezerwa	Rzerwa
Pomieszczenie			projektowane obiekty		
Moc zainst.		max 30 kW	max 39 kW		

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04
Sprawdził branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: marzec 2015
Nr rys. E-11 Arkusz 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA GŁÓWNA R1