



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE**
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnówka, 03.11.2014r.

Gmina Miejska Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Warunki techniczne nr PWiK/NT/81/2014

Dotyczy warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej instalacji zraszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce przy ul. ks. Dziewiatowskiego 2 w Hajnówce nr ew. geod. działki 460/2.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala się następujące warunki podłączenia:

1. Sposób włączenia do istniejącej sieci wodociągowej

Podłączenie do sieci wodociągowej należy wykonać z istniejącego wodociągu PVC śr. 90 mm znajdującego się w pasie drogowym ul. T. Sołowiecz lub wodociągu PVC śr. 110 mm znajdującego się w pasie drogowym ul. Wróblewskiego (na załączonej mapie niebieska ciągła linia). Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie wskazanego miejsca włączenia wynosi ok. 0,25 MPa.

2. Wytyczne realizacji przyłącza wodociągowego

- do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur ciśnieniowych PEHD PN10 odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem,
- wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej należy zaprojektować za pomocą trójnika kołnierзовego z żeliwa sferoidalnego i zasuw kołnierзовej z miękkim uszczelnieniem,
- wodomierz zlokalizować w pomieszczeniu (studziencie) w miejscu suchym, zabezpieczonym przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, zabudowa zgodnie z normą PN-B-10720,
- za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN-EN 1717:2003.



**GAZELE
BIZNESU**





**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Hajnówce**
17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

3. Postanowienia końcowe

- projekt techniczny budowy przyłącza wodociągowego uwzględniający wydane warunki techniczne należy uzgodnić z PWiK w Hajnówce (1 egz. projektu pozostaje w archiwum PWiK),
- prace budowlane związane z budową przyłącza należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnówce,
- przed przystąpieniem do użytkowania należy zgłosić wykonane prace do odbioru technicznego oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata licząc od daty ich wydania.

PREZES

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk



**GAZELE
BIZNESU**

