

Pi=13 kW
Kj=0,6
Po=7,8 kW ~ 8kW

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu	WG		ROS01	ROS02
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie M1+M2	Oświetlenie M3+M4
Pomieszczenie	Zasilanie z R2	typu 1+2	6xJMT400 – piłka	6xJMT400 – piłka
Moc zainst.			max 3,0 kW	max 3,0 kW

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04
Sprawdził branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: marzec 2015
Nr rys. Arkusz: E-13 1/2

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA OŚWIETLENA SPORTOWEGO - ROS