

Pi=8,2 kW
Kj=0,4
Po=3,3 kW ~ 4 kW

Aparaty zabudować w obudowie natynkowej, o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu	WG		01	S1	G1	G2	G3
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	Zasilanie z R2	typu 1+2	kasa	3-fazowe kasa	kasa	kasa	kasa
Moc zainst.			max 0,2 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Sprawdził branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: marzec 2015
Nr rys. E-14 Arkusz 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - TABLICA KASY - TK