

Nr obwodu	**G1**
Przeznaczenie	ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153 – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej
Pomieszczenie	Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami
Moc zainst.	max 7,0 kW

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4

E-13

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Sprawdził branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: marzec 2015
Nr rys. E-13 Arkusz 2/2

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA OŚWIETLENA SPORTOWEGO - ROS