



LEGENDA

- ZWSD POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGROMOWEJ
- DRUT STALOWY OCYNKOWANY ϕ 8mm
- MONTOWANY NA WSPORNIKACH NISKICH KLEJONYCH
- POŁĄCZENIE METALICZNE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY ϕ 8mm
- UKŁADANY W RURACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU
- + ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ + PRZEWÓD UZIEMIĄCY FeZn25x4
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1–FAZ,
- ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- IGLICA ODGROMOWA NA UCHWYTAH KOMINOWYCH h=1,0m
- IGLICA ODGROMOWA NA PODSTAWIE BETONOWEJ h=2,0m
- UZIOM OTOKOWY
- BEDNARKA FeZn 25x4

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA ul. Świętego Rocha 12 lok. 8 www.arch-eko.pl		
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE wraz z zagospodarowaniem terenu	
ADRES	ul. Rzeczna 3 , 17-200 Hajnówka działki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3	RYSUNEK NR E3
INWESTOR	Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka	
TYTUŁ RYS.	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	SKALA 1:100
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. Wojciech Grudziński BL/138/92	14.06.2018r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Stypułkowski	14.06.2018r.